

АКТ № 9

о промывке водонапорной башни и гидропневматической промывки (продувки)
трубопровода системы водоснабжения

с.Екатеринославка

« 03 » апреля 2017 г.

Комиссия в составе:

Представитель управляющей организации: ИП «Шведенко О.В.»

Представитель собственника: _____

Представитель собственника: _____

Представитель ресурсоснабжающей организации: ООО «Жилкомсервис»

Мастер Колесник Н.И. _____

Составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведена прочистка (промывка) бака водонапорной башни и гидропневматическая промывка (продувка) **СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ** протяженностью 417,3 м/п, с последующей дезинфекцией средством «Димакс Хлор» от водозаборной скважины № 948 по адресу: с.Екатеринославка ул.Комсомольская,83;ул.Советская ,80 «А»

Промывка бака и гидравлическая промывка (продувка) произведена до полного осветления воды , что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижних трубопроводов системы здания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного считать результаты прочистки (промывки) бака и гидропневматической промывки (продувки) **соответствует** существующим требованиям “ Правил технической эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей”.

Комиссия:

Представитель управляющей организации:

ИП «Шведенко О.В.» Шведенко О.В.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Представитель собственника:

И. Федорко С. Комсомольская 83 №4

Представитель собственника: _____

Представитель ресурсоснабжающей организации:

Мастер ООО «Жилкомсервис» Колесник Н.И.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

АКТ № 9/1

промывки Водонапорной башни и гидропневматической промывки (продувки)
трубопровода системы центрального водоснабжения

с.Екатеринославка

«28-31» марта 2017 г.

Комиссия в составе:

Представитель управляющей компании: ООО «Монолит» _____

Представитель энергоснабжающей организации: Мастер ООО «Жилкомсервис»
Колесник Н.И. _____

Представитель собственника: _____

Составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведена промывка Водонапорной башни и гидропневматическая промывка (продувка) **СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ** протяженностью 1061 м/п, с последующей дезинфекцией средством «Димакс Хлор», по адресу: м-н Таёжный д.1-8. _____

Гидравлическая промывка (продувка) произведена до полного осветления воды, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижних трубопроводов системы здания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного считать результаты гидравлической промывки (продувки) соответствуют существующим требованиям “ Правил технической эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей”.

Комиссия:

Представитель управляющей организации:

ООО «Монолит»:

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представитель собственника:

Жижанкин Евгений Павлович

(подпись)

92 кв.5
(Ф.И.О.)

Представитель энергоснабжающей организации:

Мастер ООО «Жилкомсервис»

(должность)

(подпись)

Колесник Н.И.

(Ф.И.О.)

АКТ *МО*
гидропневматической промывки (продувки) трубопровода системы водоснабжения

«06» апреля 2017 г.

Комиссия в составе:

Представитель управляющей компании : ООО «Монолит» _____

Представитель энергоснабжающей организации: Мастер ООО «Жилкомсервис»
Резниченко И.Н. _____

Представитель собственника: _____

Шабанов *Александров*

Составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведено гидропневматическая промывка (продувка) **СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ**, по адресу: м-н Таёжный д.1-7

Гидравлическая промывка (продувка) произведена до полного осветления воды, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижних трубопроводов системы здания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного считать результаты гидравлической промывки (продувки) соответствует существующим требованиям “ Правил технической эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей”.

Представитель управляющей организации:

ООО «Монолит»:

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представитель собственника:

Шабанова

Шабанов

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представитель энергоснабжающей организации:

Мастер ООО «Жилкомсервис» Резниченко И.Н..

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

АКТ № 11

**промывки Водонапорной башни и гидронеуматической промывки (продувки)
трубопровода системы центрального водоснабжения**

с.Екатеринославка

«11-12» апреля 2017 г.

Комиссия в составе:

Представитель управляющей компании : ООО «Монолит» _____

Представитель ресурсоснабжающей организации: Мастер ООО «Жилкомсервис»
Колесник Н.И. _____

Представитель собственника: ✓ _____

Составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведена промывка Водонапорной башни от мокрого ила и грязи и гидронеуматическая промывка (продувка) **СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ** протяженностью 1084 м/п, по адресу: с.Екатеринославка ул.Северная д.1-21

Гидравлическая промывка (продувка) произведена до полного осветления воды, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижних трубопроводов системы здания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного считать результаты гидравлической промывки (продувки) соответствуют существующим требованиям “ Правил технической эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей”.

Комиссия:

Представитель управляющей организации:

ООО «Монолит»:

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представитель собственника:

Северная 1 кв 1 Царикова Ольга Николаевна

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представитель ресурсоснабжающей организации:

Мастер ООО «Жилкомсервис»

(должность)

(подпись)

Масин Колесник Н.И.

(Ф.И.О.)

АКТ № 12

о промывке водонапорной башни

с.Екатеринославка

« 13 » апреля 2017 г.

Комиссия в составе:

Представитель управляющей организации: ИП «Шведенко О.В.» _____

Представитель собственника: _____

Представитель собственника: _____

Представитель ресурсоснабжающей организации: ООО «Жилкомсервис» _____

Мастер Колесник Н.И. _____

Составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведена прочистка (промывка) бака от мокрого ила и грязи водонапорной башни **СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ**, с последующей дезинфекцией средством «Димакс Хлор» от водозаборной скважины ПТУ-22 № 1221 по адресу: с.Екатеринославка ул.60 лет СССР д.1;1 «А»;3 «А»;3 «Б».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного считать результаты прочистки (промывки) бака **соответствует** существующим требованиям “ Правил технической эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей”.

Комиссия:

Представитель управляющей организации:

ИП «Шведенко О.В.»

(должность)

Шведенко О.В.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представитель собственника: _____

Представитель собственника: Мансуров Х.А ул. 60 лет СССР д.1 _____

Представитель ресурсоснабжающей организации:

Мастер ООО «Жилкомсервис»

(должность)

Колесник Н.И.

(подпись)

Колесник Н.И.

(Ф.И.О.)

АКТ № 13

о промывке водонапорной башни и гидропневматической промывки (продувки)
трубопровода системы водоснабжения

с.Екатеринославка

« 17-19 » апреля 2017 г.

Комиссия в составе:

Представитель собственника: Колтунов Н.А.

Представитель собственника: _____

Представитель ресурсоснабжающей организации: ООО «Жилкомсервис»

Мастер Колесник Н.И. _____

Составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведена прочистка (промывка) бака водонапорной башни и гидропневматическая промывка (продувка) **СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ** протяженностью 3725 м/п, с последующей дезинфекцией средством «Димакс Хлор» от водозаборной скважины ул.Мелиораторов №12-06 по адресу: с.Екатеринославка ул.Мелиораторов д.1-19; ул.60 лет СССР д.2-13;15-17;19 ;21-23; ул.Хвойная д.1;3;5;7;9;11;13-16;ул.Рабочая д.:87;93;103;ул.Зерновая д.1;3-5;7 ул.Спортивная д.6;ул.70 лет Октября д.29;32.п.Восточный ул.Восточная д.1;1 «А»;1 «Б».

Промывка бака и гидравлическая промывка (продувка) произведена до полного осветления воды, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижних трубопроводов системы здания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного считать результаты прочистки (промывки) бака и гидропневматической промывки (продувки) соответствуют существующим требованиям “Правил технической эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей”.

Комиссия:

Представитель собственника: _____

Представитель собственника: Колтунов Н.А. 

Представитель ресурсоснабжающей организации: Мелиораторы 102

Мастер ООО «Жилкомсервис» _____ Колесник Н.И.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

АКТ № 14/1

**на промывку Водонапорной башни и гидропневматической промывки (продувки)
трубопровода системы центрального водоснабжения**

с.Екатеринославка

«25-26» апреля 2017 г.

Комиссия в составе:

Представитель управляющей компании: ООО «Монолит»

Представитель ресурсоснабжающей организации: Мастер ООО «Жилкомсервис»
Колесник Н.И.

Представитель собственника: _____

Составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведена промывка Водонапорной башни от мокрого ила и грязи и гидропневматическая промывка (продувка) **СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ** протяженностью 1293 м/п с последующей дезинфекцией средством «Димакс Хлор» от водозаборной скважины №2870, по адресу: с.Екатеринославка ул.Новая д.19;21;23;ул.Ленина д.100;102;104;106; ул.Юбилейная д.101;104;106;108

Гидравлическая промывка (продувка) произведена до полного осветления воды, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижних трубопроводов системы здания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного считать результаты промывки водонапорной башни от мокрого ила и грязи и гидравлической промывки (продувки) системы центрального водопровода соответствуют существующим требованиям “Правил технической эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей”.

Комиссия:

Представитель управляющей организации:

ООО «Монолит»:

(должность)


(подпись)

(Ф.И.О.)

Представитель собственника:



(подпись)



(Ф.И.О.)

Представитель ресурсоснабжающей организации:

Мастер ООО «Жилкомсервис»

(должность)



(подпись)

Колесник Н.И.

(Ф.И.О.)