АКТ № 16

на промывку (продувку) трубопровода системы центрального водоснабжения

с.Екатеринославка «02-05 » мая 2017 г.

Комиссия в составе:

Представитель управляющей компании : ООО «Монолит»

Представитель ресурсоснабжающей организации: Мастер ООО «Жилкомсервис» Колесник Н.И.

Представитель собственника: Ковалёва О.А

Составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведена промывка (продувка) **СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ** протяженностью 552 м/п от водозаборной скважины №2870**,** по адресу: с.Екатеринославка ул.Новая д.19;21;23;ул.Ленина д.100;102;104;106; ул.Юбилейная д.101;104;106;108

Гидравлическая промывка (продувка) произведена до полного осветления воды , что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижних трубопроводов системы здания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного считать результаты промывки (продувки) системы центрального водопровода ***соответствуют*** существующим требованиям " Правил технической эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей".

Комиссия:

Представитель управляющей организации:
ООО «Монолит»:
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Представитель собственника:
ул.Новая д.21 Ковалёва О.А.
(подпись) (Ф.И.О.)

Представитель ресурсоснабжающей организации:

Мастер ООО «Жилкомсервис» Колесник Н.И.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

АКТ №17

промывки (продувки) трубопровода системы центрального водоснабжения

с.Екатеринославка «04-05 » мая 2017 г.

Комиссия в составе:

Представитель управляющей компании : ООО «Монолит»

Представитель ресурсоснабжающей организации: Мастер ООО «Жилкомсервис» Колесник Н.И.

Представитель собственника: Королёв В.В.

Составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведена промывка (продувка) **СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ** компрессором протяженностью 1084 м/п**,** по адресу: с.Екатеринославка ул.Северная д.1-21

промывка (продувка) произведена до полного осветления воды , что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижних трубопроводов системы здания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного считать результаты промывки (продувки) ***соответствуют*** существующим требованиям " Правил технической эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей".

Комиссия:

Представитель управляющей организации:
ООО «Монолит»:
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Представитель собственника:
Северная 4/2 Королёв В.В.
(подпись) (Ф.И.О.)

Представитель ресурсоснабжающей организации:

Мастер ООО «Жилкомсервис» Колесник Н.И.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)