

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Жилкомсервис»
А.А.Пфунт



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ.

по улучшению качества подаваемой питьевой воды и улучшению санитарно-технического состояния
объектов водоснабжения
на 15-19 мая 2017 г.

№	Наименование мероприятий	Дата выполнения	Ответственный за мероприятия	Примечания
1.	Промывка (очистка) водонапорной башни ул.Ленина (район Больница) с последующей дезинфекцией средством «Димакс Хлор» и промывка (продувка) компрессором наружных водопроводных сетей протяжённостью 2472 м/п по адресу: с.Екатеринославка ул.Ленина д.72;82;84;86;88;90;92; ул.Коммунальная д.34;42;44;47;50;51;58; ул.Восточная д.22; 24 «А»;27;31;33;35.	15-19.05.2017 г.	Колесник Н.И.	