

АКТ № 3

гидропневматической промывки (продувки) внутренней системы водоснабжения

«20» июля 2018 г.

Комиссия в составе:

Представитель собственника:

Председатель ТСЖ п.Восточный

Представитель ресурсоснабжающей организации: ООО «Жилкомсервис»

Генеральный директор А.А.Пфунт

Представитель управляющей организации ООО «Жилкомсервис» Мастер

В.Н.Вальченко

Составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведена гидропневматическая промывка (продувка) **СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ** в МКД, по адресу: п.Восточный ул.Спортивная д.13.

Гидравлическая промывка (продувка) произведена до полного осветления воды, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижних трубопроводов системы здания.

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного считать результаты гидравлической промывки (продувки) соответствует существующим требованиям “Правил технической эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей”.

Комиссия:

Представитель собственника:

Председатель ТСЖ п.Восточный

(должность)



(подпись)

(Ф.И.О.)

Представитель ресурсоснабжающей организации:

ООО «Жилкомсервис» Генеральный директор

(должность)

(подпись)



А.А.Пфунт

(Ф.И.О.)

Представитель управляющей организации:

ООО «Жилкомсервис» Мастер

(должность)

(подпись)



В.Н.Вальченко

(Ф.И.О.)

АКТ № 4

гидропневматической промывки (продувки) внутренней системы отопления

«20» июля 2018 г.

**Комиссия в составе:**

**Представитель собственника:**

Председатель ТСЖ п.Восточный

**Представитель ресурсоснабжающей организации:** ООО «Жилкомсервис»

Генеральный директор А.А.Пфунт

**Представитель управляющей организации** ООО «Жилкомсервис» Мастер

В.Н.Вальченко

Составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведена гидропневматическая промывка (продувка) **СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОТОПЛЕНИЯ** в МКД, по адресу: п.Восточный ул.Спортивная.13.

Гидравлическая промывка (продувка) произведена с частичной промывкой отопительных приборов (батарей) и грязевиков, до полного осветления воды в теплосистеме здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижних трубопроводов системы здания.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

На основании вышеизложенного считать результаты гидравлической промывки (продувки) соответствуют существующим требованиям “Правил технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей”.

**Комиссия:**

**Представитель собственника:**

Председатель п.Восточный

(должность)

*Каро*

(подпись)

(Ф.И.О.)

**Представитель ресурсоснабжающей организации:**

ООО «Жилкомсервис» Генеральный директор

(должность)

(подпись)

А.А.Пфунт

(Ф.И.О.)

**Представитель управляющей организации:**

ООО «Жилкомсервис» Мастер

(должность)

(подпись)

В.Н. Вальченко