

АКТ № 11

гидропневматической промывки (продувки) внутренней системы водоснабжения

« 27 » июля 2018 г.

Комиссия в составе:

Представитель собственника:

Председатель совета дома по ул.Юбилейная д.101 Осипенко И.В.

Представитель ресурсоснабжающей организации: ООО «Жилкомсервис»

Генеральный директор А.А.Пфунт

Представитель управляющей организации ООО «Жилкомсервис» Мастер

В.Н. Вальченко

Составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведена гидропневматическая промывка (продувка) **СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ** в МКД, по адресу: с.Екатеринославка ул.Юбилейная д.101

Гидравлическая промывка (продувка) произведена до полного осветления воды, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижних трубопроводов системы здания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


На основании вышеизложенного считать результаты гидравлической промывки (продувки) соответствует существующим требованиям “ Правил технической эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей”.

Комиссия:

Представитель собственника:

Председатель совета дома по ул.Юбилейная.101

(должность)



(подпись)

Осипенко И.В.

(Ф.И.О.)

Представитель ресурсоснабжающей организации:

ООО «Жилкомсервис» Генеральный директор

(должность)



(подпись)

А.А.Пфунт

(Ф.И.О.)

Представитель управляющей организации:

ООО «Жилкомсервис» Мастер

(должность)



(подпись)

В.Н.Вальченко

(Ф.И.О.)

АКТ № 12
гидропневматической промывки (продувки) внутренней системы отопления

« 27 » июля 2018 г.

Комиссия в составе:

Представитель собственника:

Председатель совета дома по ул.Юбилейная д.101 Осипенко И.В.

Представитель ресурсоснабжающей организации: ООО «Жилкомсервис»

Генеральный директор А.А.Пфунт

Представитель управляющей организации ООО «Жилкомсервис» Мастер Вальченко В.Н.

Составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведена гидропневматическая промывка (продувка) **СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОТОПЛЕНИЯ** в МКД, по адресу: с.Екатеринославка ул.Юбилейная д.101

Гидравлическая промывка (продувка) произведена с частичной промывкой отопительных приборов (батарей) и грязевиков, до полного осветления воды в теплосистеме здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижних трубопроводов системы здания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


На основании вышеизложенного считать результаты гидравлической промывки (продувки) соответствуют существующим требованиям “Правил технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей”.

Комиссия:

Представитель собственника:

Председатель совета дома по ул.Юбилейная.101

(должность)



(подпись)


Осипенко И.В.

(Ф.И.О.)

Представитель ресурсоснабжающей организации:

ООО «Жилкомсервис» Генеральный директор

(должность)



(подпись)


А.А.Пфунт

(Ф.И.О.)

Представитель управляющей организации:

ООО «Жилкомсервис» Мастер

(должность)



(подпись)

В.Н.Вальченко

(Ф.И.О.)