

АКТ № 25
осмотра подвального помещения

«02» марта 2018 г.

Комиссия в составе:

Представитель :

Специалист отдела ЖКХ Администрации Октябрьского р-на Шимко Н.Ю.

Представитель собственника: Макаренко В.И. кв. 18

Представители ресурсоснабжающей организации: ООО «Жилкомсервис»

Главный инженер Сергеев В.Л.

Инженер-сметчик Подплетько Е.Н.

Составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведен осмотр подвальных помещений по адресу: п. Восточный ул. Восточная д. 2/27.

Подвальное помещение затоплено уровень воды составляет 1.10 по всему периметру дома. Наполнение подвальных помещений произошло из-за порыва трубы системы отопления которая расположена в подвальном помещении дома.

Комиссия:

Представитель :

Специалист отдела ЖКХ Администрации Октябрьского р-на Шимко Н.Ю.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Представитель собственника :

(подпись) Макаренко В.И.
(Ф.И.О.)

Представители ресурсоснабжающей организации : ООО «Жилкомсервис»

Главный инженер Сергеев В.Л.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Инженер –сметчик Подплетько Е.Н.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

АКТ № 26
осмотра подвального помещения

« 05 » марта 2018 г.

Комиссия в составе:

Представитель :

Специалист отдела ЖКХ Администрации Октябрьского р-на Шимко Н.Ю. _____

Представитель собственника: Макаренко В.И. кв 18 _____

Представители ресурсоснабжающей организации: ООО «Жилкомсервис»

Главный инженер Сергеев В.Л. _____

Инженер-сметчик Подплетько Е.Н. _____

Составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведен осмотр подвальных помещений по адресу: п.Восточный ул.Восточная д. 2/27.

Проверкой на месте «05» марта 2017 г. в 09 ч.35 мин. установлено, что подвальное помещение затоплено уровень воды составляет 1.10 см по всему периметру дома.

Комиссия:

Представитель :

Специалист отдела ЖКХ Администрации Октябрьского р-на Шимко Н.Ю.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Представитель собственника :

_____ (подпись) Макаренко В.И.
(Ф.И.О.)

Представители ресурсоснабжающей организации : ООО «Жилкомсервис»

Главный инженер _____ Сергеев В.Л.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Инженер –сметчик _____ Подплетько Е.Н.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

АКТ № 24

осмотра и очистки колодцев от мокрого ила и грязи

« 16 » марта 2018 г.

Комиссия в составе:

Представитель собственника: _____

Представители ресурсоснабжающей организации:

Мастер ООО «Жилкомсервис» И.Н.Резниченко _____

Слесарь-ремонтник ООО «Жилкомсервис» А.И.Пинчук _____

Слесарь-ремонтник ООО «Жилкомсервис» *С. П. Батушкин* _____

Составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведен осмотр колодцев в количестве 2 шт. и очистка колодцев от мокрого ила и грязи объёмом 0,1 м³, **КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ** по адресу: с.Екатеринославка ул.Ленина д.104;106.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного считать осмотр и прочистку колодцев, результаты **соответствуют** существующим требованиям “ Правил технической эксплуатации канализационных установок и канализационных сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации канализационных установок и канализационных сетей потребителей”.

Комиссия:

Представитель собственника :

Редосева Татьяна Владимировна
_____ (подпись) (Ф.И.О.)

Представители ресурсоснабжающей организации :

Мастер ООО «Жилкомсервис» _____ *И.Н. Резниченко* _____ Резниченко И.Н.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Слесарь-ремонтник ООО «Жилкомсервис» _____ *А.И. Пинчук* _____ Пинчук А.И.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Слесарь-ремонтник ООО «Жилкомсервис» _____ *С. П. Батушкин* _____ Батушкин С.П.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

АКТ № 28

осмотра и очистки колодцев от мокрого ила и грязи

« 16 » марта 2018 г.

Комиссия в составе:

Представитель собственника: _____

Представители ресурсоснабжающей организации:

Мастер ООО «Жилкомсервис» И.Н.Резниченко _____

Слесарь-ремонтник ООО «Жилкомсервис» А.И.Пинчук _____

Слесарь-ремонтник ООО «Жилкомсервис» С.П. Гаурин _____

Составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведен осмотр колодцев в количестве 4 шт. и очистка колодцев от мокрого ила и грязи объёмом 0,2 м³, **КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ** по адресу: с.Екатеринославка ул.Ленина д.50 «А».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного считать осмотр и прочистку колодцев, результаты **соответствуют** существующим требованиям “ Правил технической эксплуатации канализационных установок и канализационных сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации канализационных установок и канализационных сетей потребителей”.

Комиссия:

Представитель собственника :

_____ (подпись) (Ф.И.О.)

Представители ресурсоснабжающей организации :

Мастер ООО «Жилкомсервис» _____ Резниченко И.Н. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Слесарь-ремонтник ООО «Жилкомсервис» _____ Пинчук А.И. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Слесарь-ремонтник ООО «Жилкомсервис» _____ Гаурин С.П. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)