

АКТ № 23

**промывки (продувки) трубопровода системы центрального водоснабжения**

п.Восточный

« 18 » декабря 2018 г.

**Комиссия в составе:**

**Представитель собственника:** Кожлова Т.В. Макаренко В.И.

**Представитель ресурсоснабжающей организации:** ООО «Жилкомсервис»

Мастер Вальченко В.Н.

Составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведена промывка (продувка) **СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ** протяженностью 1658 м, от водозаборной скважины №3543 по адресу: п.Восточный ул.Восточная д.1/27;2/27;13; ул.Юбилейная д.21;23;25;34-46; ул.Спортивная д.11;11 «А»;12;13.

Промывка (продувка) произведена до полного осветления воды, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижних трубопроводов системы здания.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

На основании вышеизложенного считать результаты прочистки (промывки) бака и гидропневматической промывки (продувки) **соответствуют** существующим требованиям “Правил технической эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей”.

**Комиссия:**

**Представитель собственника:** Кожлова Т.В. Макаренко В.И.

**Представитель ресурсоснабжающей организации:**

Мастер ООО «Жилкомсервис» Вальченко В.Н.  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Мастер ООО «Жилкомсервис» Вальченко В.Н.  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

АКТ № 24

**промывки (продувки) трубопровода системы центрального водоснабжения**

« 20 » декабря 2018 г.

**Комиссия в составе:**

**Представитель управляющей компании :** ООО « Монолит »

**Представитель ресурсоснабжающей организации:** Мастер ООО «Жилкомсервис»  
Вальченко В.Н.

**Представитель собственника:** Широчев В.И.

Составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведена промывка (продувка) **СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ** компрессором протяженностью 1084 м/п, по адресу: с.Екатеринославка ул.Северная д. 1-21

Промывка (продувка) произведена до полного осветления воды, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из трубопроводов системы водоснабжения.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

На основании вышеизложенного считать результаты промывки (продувки) соответствуют существующим требованиям “ Правил технической эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей”.

**Комиссия:**

**Представитель управляющей организации:**

ООО « Монолит »  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**Представитель собственника:**

Широчев В.И.  
(подпись) (Ф.И.О.)

**Представитель ресурсоснабжающей организации:**

Мастер ООО «Жилкомсервис»  
(должность) (подпись) Вальченко В.Н.  
(Ф.И.О.)

АКТ № 25

**промывки (продувки) трубопровода системы центрального водоснабжения**

с.Екатеринославка

« 18 » декабря 2018 г.

**Комиссия в составе:**

**Представитель собственника:** Илюмова А.В.

**Представитель ресурсоснабжающей организации:** ООО «Жилкомсервис»

Мастер Вальченко В.Н.

Составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведена промывка (продувка) **СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ** протяженностью 417,3 м, от водозаборной скважины №948 по адресу: с.Екатеринославка ул.Комсомольская.83.

Промывка (продувка) произведена до полного осветления воды, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижних трубопроводов системы здания.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

На основании вышеизложенного считать результаты прочистки (промывки) бака и гидropневматической промывки (продувки) **соответствуют** существующим требованиям “Правил технической эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей”.

**Комиссия:**

**Представитель собственника:** Илюмова А.В.

**Представитель ресурсоснабжающей организации:**

Мастер ООО «Жилкомсервис» Вальченко В.Н.  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

ООО «Жилкомсервис»  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

АКТ № 26

**промывки (продувки) трубопровода системы центрального водоснабжения**

п.Восточный

« 27 » декабря 2018 г.

**Комиссия в составе:**

Представитель собственника: Козлов И.И.

Представитель ресурсоснабжающей организации: ООО «Жилкомсервис»

Мастер Вальченко В.Н.

Составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведена промывка (продувка) **СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ** протяженностью 1658 м, от водозаборной скважины №3543 по адресу: п.Восточный ул.Восточная д.1/27;2/27;13; ул.Юбилейная д.21;23;25;34-46; ул.Спортивная д.11;11 «А»;12;13.

Промывка (продувка) произведена до полного осветления воды, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижних трубопроводов системы здания.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

На основании вышеизложенного считать результаты прочистки (промывки) бака и гидروпневматической промывки (продувки) **соответствуют** существующим требованиям “Правил технической эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей”.

**Комиссия:**

Представитель собственника: Козлов И.И. Козлов

Представитель ресурсоснабжающей организации:

Мастер ООО «Жилкомсервис»  
(должность)

Вад  
(подпись)

Вальченко В.Н.  
(Ф.И.О.)

ООО «Жилкомсервис»  
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)