

АКТ № 1

промывки (продувки) трубопровода системы центрального водоснабжения

п.Восточный

«11» января 2019 г.

Комиссия в составе:

Представитель собственника: Менделеева И.В.

Представитель ресурсоснабжающей организации: ООО «Жилкомсервис»

Мастер Вальченко В.Н.

Составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведена промывка (продувка) **СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ** протяженностью 1658 м, от водозаборной скважины №3543 по адресу: п.Восточный ул.Восточная д.1/27;2/27;13; ул.Юбилейная д.21;23;25;34-46; ул.Спортивная д.11;11 «А»;12;13.

Промывка (продувка) произведена до полного осветления воды, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижних трубопроводов системы здания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного считать результаты прочистки (промывки) бака и гидропневматической промывки (продувки) **соответствуют** существующим требованиям “Правил технической эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей”.

Комиссия:

Представитель собственника: Менделеева И.В.

Представитель ресурсоснабжающей организации:

Мастер ООО «Жилкомсервис» Вальченко В.Н.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

ООО «Жилкомсервис»
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

АКТ № 2

промывки (продувки) трубопровода системы центрального водоснабжения

с.Екатеринославка

« 11 » января 2019 г.

Комиссия в составе:

Представитель собственника: Исмаилов А.В. [подпись]

Представитель ресурсоснабжающей организации: ООО «Жилкомсервис»

Мастер Вальченко В.Н. _____

Составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведена промывка (продувка) **СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ** протяженностью 417,3 м, от водозаборной скважины №948 по адресу: с.Екатеринославка ул.Комсомольская д.83.

Промывка (продувка) произведена до полного осветления воды, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижних трубопроводов системы здания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного считать результаты прочистки (промывки) бака и гидропневматической промывки (продувки) **соответствуют** существующим требованиям “Правил технической эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей”.

Комиссия:

Представитель собственника: Исмаилов А.В. [подпись]

Представитель ресурсоснабжающей организации:

Мастер ООО «Жилкомсервис» _____ Вальченко В.Н.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

_____ ООО «Жилкомсервис» _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

АКТ № 3

дезинфекции водонапорной башни

« 17 » января 2019 г.

Комиссия в составе:

Представитель:

Директор МБОУ «СОШ с.Новомихайловка» Калинина Н.Н.

Представитель ресурсоснабжающей организации: Мастер ООО «Жилкомсервис»
Вальченко В.Н.


Составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведена дезинфекция водонапорного бака (ёмкости) средством «Димакс Хлор» по адресу: с.Новомихайловка.

Заключение:

Водонапорный бак (ёмкость) считать продезинфицированным.

Комиссия:

Представитель:

Директор МБОУ «СОШ с. Новомихайловка» :  Калинина Н.Н.
(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

Представитель ресурсоснабжающей организации:

Мастер ООО «Жилкомсервис»  Вальченко В.Н.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

ООО «Жилкомсервис»  Воробьев А.Н.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

АКТ № 4

промывки (продувки) трубопровода системы центрального водоснабжения

п.Восточный

«25» января 2019 г.

Комиссия в составе:

Представитель собственника: Белоусов

Представитель ресурсоснабжающей организации: ООО «Жилкомсервис»

Мастер Вальченко В.Н.

Составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведена промывка (продувка) **СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ** протяженностью 1658 м, от водозаборной скважины №3543 по адресу: п.Восточный ул.Восточная д.1/27;2/27;13; ул.Юбилейная д.21;23;25;34-46; ул.Спортивная д.11;11 «А»;12;13.

Промывка (продувка) произведена до полного осветления воды, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижних трубопроводов системы здания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного считать результаты прочистки (промывки) бака и гидропневматической промывки (продувки) **соответствуют** существующим требованиям “Правил технической эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей”.

Комиссия:

Представитель собственника: Белоусов В.В.

Представитель ресурсоснабжающей организации:

Мастер ООО «Жилкомсервис» Вальченко В.Н.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Слесарь ООО «Жилкомсервис» Митисевич И.А.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

АКТ № 5

промывки (продувки) трубопровода системы центрального водоснабжения

с.Екатеринославка

« 25 » января 2019 г.

Комиссия в составе:

Представитель собственника: Кашоткина З.М.

Представитель ресурсоснабжающей организации: ООО «Жилкомсервис»

Мастер Вальченко В.Н.


Составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведена промывка (продувка) **СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ** протяженностью 417,3 м, от водозаборной скважины №948 по адресу: с.Екатеринославка ул.Комсомольская д.83.

Промывка (продувка) произведена до полного осветления воды, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижних трубопроводов системы здания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного считать результаты прочистки (промывки) бака и гидропневматической промывки (продувки) **соответствуют** существующим требованиям “Правил технической эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей”.

Комиссия:

Представитель собственника: Кашоткина З.М. - 

Представитель ресурсоснабжающей организации:

Мастер ООО «Жилкомсервис»  Вальченко В.Н.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Мастер ООО «Жилкомсервис»  Шеголов А.А.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)