АКТ № 28

промывки (продувки) трубопровода центрального водоснабжения

«27» 08 2019 г.

Комиссия в составе:

Представитель собственника: Крюкова Л.И.

Представители ресурсоснабжающей организации: ООО «Авангард»

Мастер В.Н.Вальченко

Слесарь АВР Мансуров А.А.

Составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведена промывка (продувка) **СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ** протяженностью 30 м, от водозаборной скважины с.Екатеринославка ул.Ленина (больница) №3042А по адресу: с.Екатеринославка ул.Ленина,86.

Промывка (продувка) центрального водоснабжения произведена до полного осветления воды , что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из трубопроводов системы .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного результаты промывка (продувка) системы центрального водоснабжения **соответствуют** существующим требованиям " Правил технической эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей".

Комиссия:

Представитель собственника: Крюкова Л.И.

Представители ресурсоснабжающей организации: ООО «Авангард»

мастер В.Н.Вальченко
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Слесарь АВР Мансуров А.А.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)