

**АКТ № 3**  
**промывки (продувки) трубопровода центрального водоснабжения**

п.Восточный

«14» февраля 2020 г.

**Комиссия в составе:**

**Представитель собственника:** \_\_\_\_\_

**Представители ресурсоснабжающей организации:** ООО «Авангард» \_\_\_\_\_

Главный инженер В.Л.Сергеев \_\_\_\_\_

Слесарь АВП Х.А.Мансуров \_\_\_\_\_

Составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведена промывка (продувка) **СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ** протяженностью 500 м, от водозаборной скважины п.Восточный ул.Спортивная №3543 РЭ по адресу: п.Восточный район от водонапорной башни ул.Спортивная д.12 до ул.Юбилейная д.21.

Промывка (продувка) центрального водоснабжения произведена до полного осветления воды, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из трубопроводов системы.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

На основании вышеизложенного результаты промывка (продувка) системы центрального водоснабжения **соответствуют** существующим требованиям “ Правил технической эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей”.

**Комиссия:**

**Представитель собственника:** \_\_\_\_\_

**Представители ресурсоснабжающей организации:** ООО «Авангард»

Главный инженер \_\_\_\_\_ В.Л.Сергеев  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Слесарь АВП \_\_\_\_\_ Х.А.Мансуров  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)