АКТ№ 125
осмотра и прочистки (продувки) канализационных сетей

3 августа 2020 г.

Комиссия в составе:

Представитель собственника: житель дома 21 по Новой

Представители ресурсоснабжающей организации:

Генеральный директор ООО «Авангард» А.А.Пфунт
Слесарь-ремонтник ООО «Авангард» Левченко АА
Слесарь-ремонтник ООО «Авангард» Бурка РК

Составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведена очистка , продувка ассенмашиной на базе автомобиля ГАЗ-53 **КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ** протяжённостью 30 м/п и очистка колодцев в кол-ве 2 шт. от мокрого ила и грязи в объёме 15 ведер м^3 по адресу: Новая 21 произведена очистка колодцев и принудительная промывка сетей водоотведения. а так же очистка дренажных труб на выход из подвалов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного считать продувку и очистку колодцев, результаты **соответствуют** существующим требованиям " Правил технической эксплуатации канализационных установок и канализационных сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации канализационных установок и канализационных сетей потребителей

Комиссия:

Представитель собственника :

Гумок АВ ~~[illegible]~~ житель дома 21 по ул Новая
(подпись) (Ф.И.О.)

Представители ресурсоснабжающей организации :

Генеральный директор ООО «Авангард» А.А.Пфунт
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Слесарь-ремонтник ООО «Авангард» Левченко АА
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Слесарь-ремонтник ООО «Авангард» Бурка РК
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

АКТ№ 126
осмотра и прочистки (продувки) канализационных сетей

3 августа 2020 г.

Комиссия в составе:

Представитель собственника: старшая дома 86 по ул Ленина

Представители ресурсоснабжающей организации:

Генеральный директор ООО «Авангард» А.А.Пфунт
Слесарь-ремонтник ООО «Авангард» Левченко АА
Слесарь-ремонтник ООО «Авангард» Бурта РК

Составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведена очистка , продувка ассенмашиной на базе автомобиля ГАЗ 53 **КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ** протяжённостью 25 м/п и очистка колодцев в кол-ве 2 шт. от мокрого ила и грязи в объёме 5 ведер м^3 по адресу: Ленина 86 произведена очистка колодцев и принудительная промывка сетей водоотведения до выхода в коллектор

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного считать продувку и очистку колодцев, результаты **соответствуют** существующим требованиям " Правил технической эксплуатации канализационных установок и канализационных сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации канализационных установок и канализационных сетей потребителей

Комиссия:

Представитель собственника :

Кодкова М.С (подпись) (Ф.И.О.)

Представители ресурсоснабжающей организации :

Генеральный директор ООО «Авангард» А.А.Пфунт
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Слесарь-ремонтник ООО «Авангард» Левченко АА
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Слесарь-ремонтник ООО «Авангард» Бурта РК
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

АКТ№ 124
осмотра и прочистки (продувки) канализационных сетей

«5» август 2020 г.

Комиссия в составе:

Представитель собственника:_____

Представители ресурсоснабжающей организации:

Генеральный директор ООО «Авангард» А.А.Пфунт
Слесарь-ремонтник ООО «Авангард» Левченко АА
Слесарь-ремонтник ООО «Авангард» Бурт РК

Составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведена очистка , продувка ассенмашиной на базе автомобиля FUSO **КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ** протяжённостью 19 м/п и очистка колодцев в кол-ве 2 шт. от мокрого ила и грязи в объёме 3 куб м^3 по адресу: Ленина 90, 92 произведена очистка колодцев и продувка сетей водоотведения принудительным способом

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного считать продувку и очистку колодцев, результаты **соответствуют** существующим требованиям " Правил технической эксплуатации канализационных установок и канализационных сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации канализационных установок и канализационных сетей потребителей

Комиссия:

Представитель собственника :

Учитель дома 90 по ул. Ленина
(подпись) (Ф.И.О.)

Представители ресурсоснабжающей организации :

Генеральный директор ООО «Авангард» А.А.Пфунт
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Слесарь-ремонтник ООО «Авангард»
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Слесарь-ремонтник ООО «Авангард»
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

АКТ№ 128
осмотра и прочистки (продувки) канализационных сетей

«7» августа 2020 г.

Комиссия в составе:

Представитель собственника: житель дома 4 п. Таежный

Представители ресурсоснабжающей организации:

Генеральный директор ООО «Авангард» А.А.Пфунт
Слесарь-ремонтник ООО «Авангард» Левченко АН
Слесарь-ремонтник ООО «Авангард» Бурка РК

Составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведена очистка , продувка ассенмашиной на базе автомобиля ГАЗ-53 **КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ** протяжённостью 30 м/п и очистка колодцев в кол-ве 3 шт. от мокрого ила и грязи в объёме 1 Авгер м^3 по адресу: п Таежный дом 4 и 5 очистка колодцев и промывка сетей водоотведения под давлением

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного считать продувку и очистку колодцев, результаты **соответствуют** существующим требованиям " Правил технической эксплуатации канализационных установок и канализационных сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации канализационных установок и канализационных сетей потребителей

Комиссия:

Представитель собственника :

п Таежный житель дома №4 (подпись) Романов (Ф.И.О.)

Представители ресурсоснабжающей организации :

Генеральный директор ООО «Авангард» (должность) (подпись) А.А.Пфунт (Ф.И.О.)

Слесарь-ремонтник ООО «Авангард» (должность) (подпись) Левченко АН (Ф.И.О.)

Слесарь-ремонтник ООО «Авангард» (должность) (подпись) Бурка РК (Ф.И.О.)

АКТ№ 129
осмотра и прочистки (продувки) канализационных сетей

«7 августа 2020 г.

Комиссия в составе:

Представитель собственника: житель дома 2/27 по ул. Восточной

Представители ресурсоснабжающей организации:

Генеральный директор ООО «Авангард» А.А.Пфунт
Слесарь-ремонтник ООО «Авангард» Левченко АА
Слесарь-ремонтник ООО «Авангард» Бурка РК

Составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведена очистка , продувка ассенмашиной на базе автомобиля ГАЗ 53 **КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ** протяжённостью 25 м/п и очистка колодцев в кол-ве 2 шт. от мокрого ила и грязи в объёме 5 куб. м^3 по адресу: п. Восточный ул. Восточная 2/27 произведена зачистка колодцев и продувка промывка сетей водоотведения принудительным способом

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного считать продувку и очистку колодцев, результаты **соответствуют** существующим требованиям " Правил технической эксплуатации канализационных установок и канализационных сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации канализационных установок и канализационных сетей потребителей

Комиссия:

Представитель собственника :

житель дома 2/27 по ул. Восточной Карбун А.И. Карб
(подпись) (Ф.И.О.)

Представители ресурсоснабжающей организации :

Генеральный директор ООО «Авангард» А.А.Пфунт
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Слесарь-ремонтник ООО «Авангард» Левченко АА
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Слесарь-ремонтник ООО «Авангард» Бурка РК
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

АКТ№ 130
осмотра и прочистки (продувки) канализационных сетей

«21» августа 2020 г.

Комиссия в составе:

Представитель собственника:

Представители ресурсоснабжающей организации:

Генеральный директор ООО «Авангард» А.А.Пфунт
Слесарь-ремонтник ООО «Авангард» Костенко ВИ
Слесарь-ремонтник ООО «Авангард» Левченко АА

Составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведена очистка , продувка ассенмашиной на базе автомобиля F450 **КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ** протяжённостью 700 м/п и очистка колодцев в кол-ве 3 шт. от мокрого ила и грязи в объёме 12 куб м по адресу: Коммунальная 60, 58, 56 произведена зачистка колодцев и принудительная промывка сетей водоотведения до коллектора по ул. Ленина.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного считать продувку и очистку колодцев, результаты **соответствуют** существующим требованиям " Правил технической эксплуатации канализационных установок и канализационных сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации канализационных установок и канализационных сетей потребителей

Комиссия:

Представитель собственника :

/Н.Е. Тамлыкова/
(подпись) (Ф.И.О.)

Представители ресурсоснабжающей организации :

Генеральный директор ООО «Авангард» А.А.Пфунт
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Слесарь-ремонтник ООО «Авангард» Левченко АА
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Слесарь-ремонтник ООО «Авангард» Костенко ВИ
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

АКТ№ 131

осмотра и прочистки (продувки) канализационных сетей

«28» августа 2020 г.

Комиссия в составе:

Представитель собственника:_____

Представители ресурсоснабжающей организации:

Генеральный директор ООО «Авангард» А.А.Пфунт
Слесарь-ремонтник ООО «Авангард» Левченко АА
Слесарь-ремонтник ООО «Авангард» Костенко ВН

Составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведена очистка , продувка ассенмашиной на базе автомобиля — **КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ** протяжённостью 150 м/п и очистка колодцев в кол-ве 9 шт. от мокрого ила и грязи в объёме 43 куб $м^3$ по адресу: Северная 15, 17 произведена очистка колодцев и внешний осмотр сетей водоотведения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного считать продувку и очистку колодцев, результаты **соответствуют** существующим требованиям " Правил технической эксплуатации канализационных установок и канализационных сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации канализационных установок и канализационных сетей потребителей

Комиссия:

Представитель собственника :

Житель дома 17 по ул Северная — (подпись) Ортмер М.В. (Ф.И.О.)

Представители ресурсоснабжающей организации :

Генеральный директор ООО «Авангард» (должность) (подпись) А.А.Пфунт (Ф.И.О.)

Слесарь-ремонтник ООО «Авангард» (должность) (подпись) Костенко ВН (Ф.И.О.)

Слесарь-ремонтник ООО «Авангард» (должность) (подпись) Левченко АА (Ф.И.О.)