

АКТ № _____
осмотра и прочистки (продувки) канализационных сетей

«19» января 2020 г.

Комиссия в составе:

Представитель собственника: фронталь дома № 8 п. Мясной
Богров.

Представители ресурсоснабжающей организации:

Генеральный директор ООО «Авангард» А.А.Пфунт
Слесарь-ремонтник ООО «Авангард» Левченко АА
Слесарь-ремонтник ООО «Авангард» Белов АА

Составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведена очистка, продувка ассенмашиной на базе автомобиля ЗИС КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ протяжённостью 25 м/п и очистка колодцев в кол-ве 2 шт. от мокрого ила и грязи в объёме 5 куб м³ по адресу: п. Мясной дом № 8

произведена очистка колодцев и продувка канализационных сетей в соответствии с требованиями от дома № 8.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного считать продувку и очистку колодцев, результаты соответствуют существующим требованиям “ Правил технической эксплуатации канализационных установок и канализационных сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации канализационных установок и канализационных сетей потребителей

Комиссия:

Представитель собственника :

фронталь дома № 8 п. Мясной (подпись) Богров (Ф.И.О.)

Представители ресурсоснабжающей организации :

Генеральный директор ООО «Авангард» (должность) А.А.Пфунт (подпись) (Ф.И.О.)

Слесарь-ремонтник ООО «Авангард» (должность) Левченко АА (подпись) (Ф.И.О.)

Слесарь-ремонтник ООО «Авангард» (должность) Белов АА (подпись) (Ф.И.О.)