АКТ № 5
промывки (продувки) трубопровода центрального водоснабжения

п.Восточный « 05» марта 2021 г.

Комиссия в составе:

Представитель собственника: Белоус

Представители ресурсоснабжающей организации: ООО «Авангард»

Мастер В.Н.Вальченко

Слесарь АВР_И.А.Литвиненко

Составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведена промывка (продувка) **СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ** протяженностью 500 м, от водозаборной скважины п.Восточный ул.Спортивная №3543 РЭ по адресу: п.Восточный район от водонапорной башни ул.Спортивная д.12 до ул.Юбилейная д.23.

Промывка (продувка) центрального водоснабжения произведена до полного осветления воды , что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из трубопроводов системы .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного результаты промывка (продувка) системы центрального водоснабжения **соответствуют** существующим требованиям “ Правил технической эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей”.

Комиссия:

Представитель собственника: Белоус

Представители ресурсоснабжающей организации: ООО «Авангард»

Мастер _____ В.Н.Вальченко
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Слесарь АВР _____ И.А.Литвиненко
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

АКТ № 6
промывки (продувки) трубопровода центрального водоснабжения

п.Восточный « 11» марта 2021 г.

Комиссия в составе:

Представитель собственника: Шевкун М.А

Представители ресурсоснабжающей организации: ООО «Авангард»

Мастер В.Н.Вальченко

Слесарь АВР_И.А.Литвиненко

Составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведена промывка (продувка) **СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ** протяженностью 1200 м, . по адресу: п.Восточный ул.Восточная д.35;35 «А»;35 «Б».

Промывка (продувка) центрального водоснабжения произведена до полного осветления воды , что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из трубопроводов системы .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного результаты промывка (продувка) системы центрального водоснабжения **соответствуют** существующим требованиям " Правил технической эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей".

Комиссия:

Представитель собственника: Шевкун М.А.

Представители ресурсоснабжающей организации: ООО «Авангард»

Мастер _____ В.Н.Вальченко
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Слесарь АВР _____ И.А.Литвиненко
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)