АКТ № 7

очистки (промывки) водонапорной башни и промывки (продувки) трубопровода центрального водоснабжения

п.Восточный «05-09 » апреля 2021 г.

Комиссия в составе:

Представитель собственника: Комлаков Е.М Костин А.С.

Представители ресурсоснабжающей организации: ООО «Авангард»

Мастер В.Н.Вальченко

Слесарь АВР Х.А.Мансуров

Составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведена очистка (промывка) бака V- 20 м^3 водонапорной башни с последующей дезинфекцией средством «**Димакс Хлор**» и промывка (продувка) **СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ** протяженностью 1658 м, от водозаборной скважины п.Восточный ул.Спортивная №3543 РЭ по адресу: п.Восточный ул.Восточная д.1/27;2/27;12;13; ул.Спортивная д. 11;11 «А»;12;13; ул.Юбилейная д.21;23;25;34-46;пер.Школьный д.1;2;пер.Садовый д.6 .

Очистка (промывка) бака и промывка (продувка) центрального водоснабжения произведена до полного осветления воды , что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из трубопроводов системы .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного результаты очистки (промывки) бака считать промытым и продезинфицированным и промывка (продувка) системы центрального водоснабжения **соответствуют** существующим требованиям " Правил технической эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей".

Комиссия:

Представитель собственника: Комлаков Е.М Костин А.С.

Представители ресурсоснабжающей организации: ООО «Авангард»

Мастер В.Н.Вальченко
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Слесарь АВР Х.А.Мансуров
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

АКТ № 8

очистки (промывки) водонапорной башни и промывки (продувки) трубопровода центрального водоснабжения

« 12-16 » апреля 2021 г.

Комиссия в составе:

Представитель собственника: Колтунов Н.Н. Иванищев Ю

Представители ресурсоснабжающей организации: ООО «Авангард»

Мастер В.Н.Вальченко

Слесарь АВР Х.А.Мансуров

Составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведена очистка (промывка) бака V- 25 м^3 водонапорной башни с последующей дезинфекцией средством «**Димакс Хлор**» и промывка (продувка) **СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ** протяженностью 3725 м, от водозаборной скважины с. Екатеринославка ул.Мелиораторов №12-06 по адресу: : с.Екатеринославка ул.Мелиораторов д.1-19; ул.60 лет СССР д. 2-23 ; ул.Хвойная д.1;3;5;7;9;11;13-16;ул.Рабочая д.;87;93;103;ул.Зерновая д.1;3-5;7 ул.Спортивная д.6;ул.70 лет Октября д.29;32;40;п.Восточный ул.Восточная д.35;35 «А»;35 «Б».

Очистка (промывка) бака и промывка (продувка) центрального водоснабжения произведена до полного осветления воды , что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из трубопроводов системы .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного результаты очистки (промывки) бака считать промытым и продезинфицированным и промывка (продувка) системы центрального водоснабжения **соответствуют** существующим требованиям " Правил технической эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей".

Комиссия:

Представитель собственника: Колтунов Н.Н. Иванищев Ю

(подпись) (Ф.И.О.)

Представители ресурсоснабжающей организации: ООО «Авангард»

Мастер В.Н.Вальченко

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Слесарь АВР Х.А.Мансуров

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

АКТ № 9

очистки (промывки) водонапорной башни и промывки (продувки) трубопровода центрального водоснабжения

с.Екатеринославка «15-16» апреля 2021 г.

Комиссия в составе:

Представитель собственника: _____

Представители ресурсоснабжающей организации: ООО «Авангард»_____

Мастер В.Н.Вальченко _____

Слесарь АВР Х.А.Мансуров_____

Составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведена очистка (промывка) бака V- 25м^3 водонапорной башни с последующей дезинфекцией средством «**Димакс Хлор**» и промывка (продувка) **СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ** протяженностью 400 м, от водозаборной скважины с. Екатеринославка ул.Ленина,110 (ПТУ-22) №1221 по адресу: с.Екатеринославка ул.60 лет СССР д.1;1 «А»;3 «А»;3 «Б».

Очистка (промывка) бака и промывка (продувка) центрального водоснабжения произведена до полного осветления воды , что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из трубопроводов системы .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного результаты очистки (промывки) бака считать промытым и продезинфицированным и промывка (продувка) системы центрального водоснабжения **соответствуют** существующим требованиям " Правил технической эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей".

Комиссия:

Представитель собственника: _____ Бурый Г.А
(подпись) (Ф.И.О.)

Представители ресурсоснабжающей организации: ООО «Авангард»

Мастер _____ В.Н.Вальченко
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Слесарь АВР _____ Х.А.Мансуров
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

АКТ № 10
промывки (продувки) трубопровода центрального водоснабжения

с.Екатеринославка « 19-20 » апреля 2021 г.

Комиссия в составе:

Представитель собственника: Литвиненко И.А

Представители ресурсоснабжающей организации: ООО «Авангард»

Мастер В.Н.Вальченко

Слесарь АВР Х.А.Мансуров

Составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведена промывка (продувка) **СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ** протяженностью 1293 м, от водозаборной скважины с. Екатеринославка ул.Ленина(Больница) №3042А по адресу: : с.Екатеринославка ул.Новая д.19;21;23;ул.Ленина д.100;102;104;106; ул.Юбилейная д.101;104;106;108.

Промывка (продувка) центрального водоснабжения произведена до полного осветления воды , что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из трубопроводов системы .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного результаты промывка (продувка) системы центрального водоснабжения **соответствуют** существующим требованиям " Правил технической эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей".

Комиссия:

Представитель собственника: Литвиненко И.А
(подпись) (Ф.И.О.)

Представители ресурсоснабжающей организации: ООО «Авангард»

Мастер В.Н.Вальченко
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Слесарь АВР Х.А.Мансуров
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

АКТ № 11

очистки (промывки) ёмкостей и промывки (продувки) трубопровода центрального водоснабжения

с.Екатеринославка « 21-23 » апреля 2021г.

Комиссия в составе:

Представитель собственника: Пономаренко В Супрун Е Н

Представители ресурсоснабжающей организации: ООО «Авангард»

мастер Вальченко В.Н.

Слесарь АВР Пономарев В.В.

Составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведена очистка (промывка) ёмкостей V- 50 м^3 станции подачи воды с последующей дезинфекцией средством «**Димакс Хлор**» и промывка (продувка) **СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ** протяженностью 2472 м, от водозаборной скважины с. Екатеринославка ул.Ленина (Больница) №3042А по адресу: : ул.Ленина д.72;82;84;86;88;90;92; ул.Коммунальная д.34;42;44;47;50;51;53;58; ул.Восточная д.22;24«А»;27;31;33;35.

Очистка (промывка) ёмкостей и промывка (продувка) центрального водоснабжения произведена до полного осветления воды , что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из трубопроводов системы .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного результаты очистки (промывки) емкостей считать промытым и продезинфицированным и промывка (продувка) системы центрального водоснабжения **соответствуют** существующим требованиям “ Правил технической эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей”.

Комиссия:

Представитель собственника: Пономаренко В.Н. Супрун Е.Н.
(подпись) (Ф.И.О.)

Представители ресурсоснабжающей организации: ООО «Авангард»

Мастер Вальченко В.Н.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Слесарь АВР Пономарев В.В.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

АКТ № 12

очистки (промывки) водонапорной башни и промывки (продувки) трубопровода центрального водоснабжения

с.Екатеринославка « 22-23 » апреля 2021 г.

Комиссия в составе:

Представитель собственника: Юрченко С.Б.

Представители ресурсоснабжающей организации: ООО «Авангард»

мастер Вальченко В.Н.

Слесарь АВР

Составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведена очистка (промывка) бака V- 15м^3 водонапорной башни с последующей дезинфекцией средством «**Димакс Хлор**» и промывка (продувка) **СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ** протяженностью 1212 м, от водозаборной скважины с. Екатеринославка ул.Пионерская (ПМК) №3366 по адресу: : с.Екатеринославка ул.Зелёная д.№4;7;9; ул.Пионерская д.№88;94;96;98; пер.Пионерский д.3;5;8.

Очистка (промывка) бака и промывка (продувка) центрального водоснабжения произведена до полного осветления воды , что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из трубопроводов системы .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного результаты очистки (промывки) бака считать промытым и продезинфицированным и промывка (продувка) системы центрального водоснабжения **соответствуют** существующим требованиям " Правил технической эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей".

Комиссия:

Представитель собственника: _____ Юрченко С.Б.
(подпись) (Ф.И.О.)

Представители ресурсоснабжающей организации: ООО «Авангард»

Мастер _____ Вальченко В.Н.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Слесарь АВР _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

АКТ № 13

очистки (промывки) водонапорной башни и промывки (продувки) трубопровода центрального водоснабжения

с.Екатеринославка «26-30.04.» 2021 г.

Комиссия в составе:

Представитель собственника: Ляпкошва О.Д.

Представители ресурсоснабжающей организации: ООО «Авангард»

мастер Вальченко В.Н.

Слесарь АВР

Составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведена очистка (промывка) бака V- 50 м^3 водонапорной башни с последующей дезинфекцией средством «**Димакс Хлор**» и промывка (продувка) **СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ** протяженностью 2271 м, от водозаборной скважины с. Екатеринославка ул.Комсомольская (Школа №2) №2807 по адресу: : с.Екатеринославка ул.Вокзальная д.3;5;Пионерская д.3;5;30;32; ул.Ленина д.41;47;49;50;50А;52;56; ул.Советская д.58 ; ул.Комсомольская д.40;48;55;55А.

Очистка (промывка) бака и промывка (продувка) центрального водоснабжения произведена до полного осветления воды , что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из трубопроводов системы .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного результаты очистки (промывки) бака считать промытым и продезинфицированным и промывка (продувка) системы центрального водоснабжения **соответствуют** существующим требованиям " Правил технической эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей".

Комиссия:

Представитель собственника: _____ Ляпкошва О.Д.
(подпись) (Ф.И.О.)

Представители ресурсоснабжающей организации: ООО «Авангард»

Мастер _____ Вальченко В.Н.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Слесарь АВР _____ Мансуров А
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)