

«СОГЛАСОВАНО»

Врио начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Амурской области в городах Белогорск
и Райчихинск, Архаринском, Белогорском,
Бурейском, Завитинском, Михайловском,
Октябрьском, Ромненском и Серьшевском районах



 / А.Ю. Писарева /
(подпись) (Ф.И.О)

«06» 2023 г.

М.П.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Авангард»



 / В.Л. Сергеев /
(подпись) (Ф.И.О)

«06» 2023 г.

М.П.

**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
ООО «АВАНГАРД»
ОКтябрьского РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2023-2027 годы.**

(Водозаборная скважина № ВД-262,
ул. Северная, с. Екатеринославка, Октябрьского района)

1. Общие положения

ООО «Авангард» (далее - предприятие) расположено по адресу: 676630, Амурская область, Октябрьский район, с. Екатеринославка, ул. Новая, 10.

Юридический адрес: 676630, Амурская область, Октябрьский район, с. Екатеринославка, ул. Краснопартизанский переулок, 4, ИНН 2821005130, ОГРН 1162801062533.

Программа производственного контроля распространяется на использование воды для хозяйственно-бытовых нужд и включает в себя указание места отбора проб, частоты отбора проб и перечень показателей, по которым осуществляется контроль.

Программа производственного контроля составлена в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 6 января 2015 г. № 10 "О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды".

1.1. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью:

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.
- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
- СанПиН 2.1.4. 1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
- Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ.
- Постановление Правительства РФ от 6 января 2015 г. № 10 "О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды"
- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28.12.2012 г. № 1204 «Критерии существенного ухудшения качества питьевой воды, характеризующие ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой, горячей воды и требования к частоте отбора проб воды».

1.2. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля:

№ п/п	Должность	Ф.И.О.
1.	Инженер ПТО	Новикова Анна Николаевна
2.	Мастер участка водоснабжения	Литвиненко Игорь Андреевич

1.3. Перечень осуществляемых работ и услуг, а также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке и лицензированию:

- добыча воды из глубинных водозаборных скважин;
- осуществление эксплуатации систем водоснабжения и обеспечение населения питьевой водой;
- поставка потребителям коммунальных услуг (холодное водоснабжение).

2. Цель производственного контроля

Производственный контроль осуществляется в целях обеспечения качества и безопасности воды в бактериологическом и физическом отношении, безвредности воды по химическому составу, благоприятности органолептических и других свойств воды для человека, в том числе ее температуры, при централизованном водоснабжении и включает в себя:

- а) отбор проб воды;
- б) проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям;
- в) контроль за выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения.

3. Пояснительная записка

Программа производственного контроля разработана для действующей водозаборной скважины № ВД-262, расположенной по ул. Северная, с. Екатеринославка, Октябрьского района.

Данная производственная программа является второй редакцией и составлена в связи с окончанием срока действия предыдущей производственной программы, а также в связи с введением и утверждением новых санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Согласно п. 29 ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», водопровод в Октябрьском районе относится к централизованным системам холодного водоснабжения.

В соответствии со ст. 6 указанного закона, а также ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация водоснабжения населения относится к полномочиям органов местного самоуправления.

Водозаборная скважина № ВД-262 предоставлена во временное владение и пользование ООО «Авангард» Концессионным соглашением в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Октябрьский район от 21.09.2022 года Администрацией Октябрьского района.

Водоотбор из скважины производится погружным насосом в накопительную емкость станции обезжелезивания, после прохождения очистки вода поступает в распределительную сеть ул. Северная.

Водозаборная скважина эксплуатируются для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.

Численность населения, обеспечиваемого водой из данной системы водоснабжения -177 человек.

Общий водоотбор составляет 21,6 м³/сут.

Протяженность водопроводных сетей составляет 1084 м.

4. Сведения о водозаборе и гидрологическая характеристика расположения участка водозабора

Водозаборная скважина № ВД-262 пробурена в 2014 году ООО «Амурбурвод».

Абсолютная отметка устья скважины 251 м. Устье скважины расположено в деревянном павильоне, обшитом штампастилом (железом). Оголовок поднят на 0,5 м выше пола, устье герметично. Глубина скважины по паспорту – 299 м.

Скважина оборудована на водоносный мел-палеоценовый цагаанский комплекс.

5. Сведения о водоподготовке воды перед подачей в распределительную сеть

Краткая характеристика применяемой технологии очистки воды:

Перед поступлением в распределительную сеть вода проходит очистку на станции обезжелезивания.

Характеристика водоочистного оборудования:

1. Насосная группа:

- насос дозирующий электромагнитный;
- установка повышенного давления;
- подающий насос.

2. Ёмкости для воды полиэтиленовые (V -3 м³ - 1 шт., V -5 м³ - 1 шт.).

3. Фильтры для очистки воды - 4 шт.

Вода после проведения водоподготовки перед подачей в разводящую сеть по основным показателям соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

6. Сведения по обработке воды.

Исходная вода из скважины подается на вход модульной станцию водоподготовки.

Первая ступень – механическая фильтрация.

Вторая ступень – фильтрация на засыпных скорых фильтрах.

Далее, подготовленная до требуемых норм СанПиН вода накапливается во внутренних емкостях РЧВ и оттуда подается в распределительную сеть.

Обеззараживание воды на водопроводе из подземного источника отсутствует.

При вводе в эксплуатацию вновь построенных, реконструируемых систем водоснабжения, а также после устранения аварийных ситуаций ООО «Авангард», проводится их промывка и дезинфекция с обязательным лабораторным контролем качества и безопасности питьевой и горячей воды.

Промывка и дезинфекция сети считается законченной при соответствии качества воды сети гигиеническим нормативам.

7. Сведения о собственных и (или) привлекаемых испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации

Производственный контроль качества питьевой воды осуществляется ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" г. Благовещенск, реквизиты аттестата аккредитации: РОСС RU.0001.510236.

8. Обоснование выбора показателей, по которым осуществляется производственный контроль, и требования к установлению частоты отбора проб

ООО «Авангард» в соответствии с программой производственного контроля должен постоянно контролировать качество и безопасность воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в местах водоразбора наружной и внутренней распределительных сетей.

Перечень показателей, по которым осуществляется производственный контроль, определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическим требованиями, приведенным в приложениях № 2, № 6 и № 7 к Санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

В соответствии с пунктами 1 и 3 приложения № 2 СанПиН 2.1.3684-21, по результатам работы и проводимых расширенных лабораторных исследований воды, составлен перечень химических веществ, которые потенциально могут присутствовать в источнике водоснабжения, определены пункты отбора проб, количество контролируемых показателей, определены методы контроля.

В соответствии с приложением № 2 СанПиН 2.1.3684-21, планируем расширенные лабораторные исследования воды произвести их в течение 1 года с отбором проб в месте водозабора - 4 пробы отбираемых в каждый сезон (весенний, летний, осенний, зимний).

Далее по истечении 1 года, включаются в перечень контролируемых показателей из базы данных расширенных лабораторных исследований выбираем вещества 1 и 2 класса опасности, концентрации которых в воде источника водоснабжения составляют 0,1 и более долей ПДК, а также вещества 3 и 4 классов опасности, нормируемые по санитарно-токсикологическому признаку вредности, концентрации которых в воде источника водоснабжения составляют 0,5 и более долей от ПДК. Из выбранных расширенных лабораторных исследований далее 1 раз в год.

При необходимости получения дополнительной информации о химическом составе воды и динамике концентраций присутствующих в ней веществ количество исследуемых проб воды и их периодичность могут быть увеличены.

При проведении расширенных исследований применяются универсальные физико-химические методы исследований водных сред, позволяющие получить дополнительную информацию о химическом составе воды.

Водозаборная скважина № ВД-262 расположена в зоне влияния различных объектов хозяйственной деятельности, в связи, с чем показатели, указанные в приложении № 6 СанПиН 2.1.3684-21 включены в Перечень контролируемых показателей качества воды.

Выбор частоты отбора проб осуществлен в соответствии с санитарно-эпидемиологическим требованиями, приведенным в приложениях № 2, № 4 к Санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

9. Сведения о разграничении эксплуатационной ответственности ООО «Авангард» и Абонентов

Границей эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоснабжение, и абонентов является врезка (кран) до ввода в здание (МКД) абонента ул. Северная 15; 17.

10. Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды

1. Обеспечение защиты мест водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения путем организации мероприятий на территории первого пояса ЗСО в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов.

2. Ведение ответственными должностными лицами производственного контроля в целях обеспечения качества и безопасности воды в бактериологическом и физическом отношении, безвредности воды по химическому составу, благоприятности органолептических и других свойств воды для человека, при централизованном водоснабжении:

- постоянный контроль качества воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети Испытательной лабораторией, аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации;

- регулярный анализ результатов производственного контроля, определение причин изменения качества воды, проведение мероприятий по устранению причин, приведших к ухудшению качества питьевой воды;

- контроль за выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения.

3. Проведение периодических медицинских осмотров персонала, работающего на водопроводных сооружениях, имеющих непосредственное отношение к подготовке воды, а также обслуживанию водопроводных сетей, подлежащих периодическим медицинским осмотрам.

4. Выдача работникам спецодежды, спецобуви и других СИЗ согласно Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, утв. приказом Минтруда и социального развития РФ от 09.12.2014 № 997н и коллективному договору.

5. Профилактика заболеваний путем проведения медицинских осмотров, вакцинации персонала.

6. Принятие мер по предотвращению возможных аварийных ситуаций, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

7. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в соответствии с требованиями действующего законодательства.

11. Перечень контролируемых показателей качества воды и их гигиенические нормативы

11.1. Микробиологические (табл. 1):

Таблица 1.

Показатели	Единицы измерения	Норматив
Основные показатели		
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С	КОЕ/см ³	Не более 50
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Отсутствие
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см ³	Отсутствие
Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Отсутствие
Колифаги	БОЕ/100 см ³	Отсутствие
Дополнительные показатели		
Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	Определение в 1 дм ³	Отсутствие
Возбудители кишечных инфекций вирусной природы	Определение в 10 дм ³	Отсутствие
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Определение в 1 дм ³	Отсутствие

Дополнительные показатели возбудители кишечных инфекций бактериальной и вирусной природы определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а также по эпидемическим показаниям.

При росте оксидазоположительных бактерий проводится определение только показателя *Pseudomonas aeruginosa*.

11.2. Органолептические (табл. 2):

Таблица 2.

Показатели	Единицы измерения	Норматив, не более
Запах	баллы	2
Привкус	баллы	2
Цветность	градусы	20

Показатели	Единицы измерения	Норматив, не более
Мутность	ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину)	2,6 по формазину 1,5 по каолину

11.3. Обобщённые (табл. 3):

Таблица 3.

Показатели	Единицы измерения	Норматив, не более
1	2	3
Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	1000
Жесткость общая	мг-экв/дм ³	7,0
Нефтепродукты, суммарно	мг/дм ³	0,1
Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	5,0
ПАВ анионоактивные (суммарно)	мг/дм ³	0,5
Водородный показатель (рН)	единицы	в пределах 6,0-9,0
Фенольный индекс	мг/л	0,25

В случае превышения гигиенических нормативов по обобщенным и (или) органолептическим показателям необходимо провести исследования повторно отобранных проб воды, а в случае подтверждения превышения нормативов провести исследования для идентификации химических веществ, которые являются причиной нарушения качества воды.

11.4. Органические и неорганические вещества (табл. 4):

Таблица 4.

Показатели	Величина ПДК (мг/л)	Лимитирующий показатель вредности	Класс опасности
1	2	3	4
Химические вещества, нормируемые по санитарно-токсикологическому признаку вредности			
Алюминий	0,2	орг. мутн.	3
Аммиак/амоний-ион	1,5 2,0 <***>	орг. зап.	4
Барий	0,7	с.-т.	2
Бериллий	0,0002	с.-т.	1
Бор	0,5	с.-т.	2
Бром	0,2	с.-т.	2
Кремний		с.-т.	2
жесткость воды до 2,5 мг-экв/л	25		
жесткость воды > 2,5 мг-экв/л	20		
Литий	0,03	с.-т.	2
Мышьяк	0,01	с.-т.	1
Нитриты	3,0	с.-т.	2
Нитраты	45,0	с.-т.	3
2,4-Дихлорфеноксиэтановая кислота (2,4-Д)	0,1	с.-т.	2
1,2,3,4,5,6- Гексахлорциклогексан (у-изомер)	0,004	с.-т.	1
Ртуть	0,0005	с.-т.	1
Селен	0,01	с.-т.	2
Стронций	7,0	с.-т.	2

Показатели	Величина ПДК (мг/л)	Лимитирующий показатель вредности	Класс опасности
1	2	3	4
Фториды	1,5	с.-т.	2
Хлориды	350,0	орг. привк.	4
Химические вещества, нормируемые по органолептическому признаку вредности			
Железо	0,3	орг.	3
Марганец	0,1	орг. окр.	3

Не допускается наличие в питьевой воде посторонних включений и поверхностной пленки (п. 81 СанПиН 2.1.3684-21).

11.5. Радиационная безопасность питьевой воды (табл. 5.)

Таблица 5.

Скрининговые показатели		
Наименование показателя	Единицы измерения	Контрольный уровень
удельная суммарная альфа-активность (Аб)	Бк/кг	0,2
удельная суммарная бета-активность (Ав)	Бк/кг	1,0
Радионуклиды		
Радон (222Rn)	Бк/кг	60
Σ радионуклидов	отн. единицы	1

При превышении скрининговых показателей проводится анализ содержания радионуклидов в воде. Определение радона для подземных источников водоснабжения является обязательным.

12. Виды показателей, количество и периодичность отбора проб

12.1. В месте водозабора:

Виды показателей	Количество проб в течение одного года, не менее
Микробиологические	4 (по сезонам года)
Органолептические	4 (по сезонам года)
Обобщённые показатели	4 (по сезонам года)
Неорганические и органические вещества	4 (по сезонам года)* 1
Радиологические	1

* проведение расширенных лабораторных исследований

12.2. Перед поступлением в распределительную сеть:

Виды показателей	Количество проб в течение одного года, не менее
Микробиологические	12 (1 раз в месяц)
Органолептические	12 (1 раз в месяц)

Обобщённые показатели	4 (по сезонам года)
Неорганические и органические вещества	1
Радиологические	1

12.3. В распределительной сети

Виды показателей	Количество проб в месяц
Микробиологические	2
Органолептические	2

Отбор проб воды распределительной сети должен проводиться из уличных водоразборных устройств на наиболее возвышенных и тупиковых ее участках, а также из кранов внутренних распределительных сетей всех домов, имеющих подкачку и местные водонапорные баки.

13. Перечень контролируемых показателей качества воды, методики определения значений контролируемых показателей и допустимые ошибки метода определения.

Наименование показателя	Единица измерения	Методика определения	Допустимая ошибка метода определения, %
<i>Обобщенные показатели</i>			
Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	2
Жесткость общая	мг-экв/дм ³	ГОСТ 31954-2012	15
Нефтепродукты	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	50
Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	20
ПАВ анионоактивные	мг/дм ³	ГОСТ 31857-2012	50
Водородный показатель (рН)	единицы	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	0,2 (ед. рН)
Фенольный индекс	мг/дм ³	МУК 4.1.069-96	20
<i>Органические и неорганические вещества</i>			
Алюминий	мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	40
Аммиак/амоний-ион	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014	2
Барий	мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	30
Бериллий	мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	50
Бор	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06	30
Бром	мг/дм ³	М 01-45-2009	14
Кремний	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06	30
Литий	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000	30
Мышьяк	мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	50
Нитриты	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014	25
Нитраты	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014	15
2,4-Дихлорфеноксиэтановая кислота (2,4-Д)	мг/дм ³	ГОСТ 31941-2012	30
1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (γ-изомер)	мг/дм ³	ГОСТ Р 31858-2012	30
Ртуть	мг/дм ³	ГОСТ 31950-2012	15
Селен	мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	20
Стронций	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000	30
Фтор/фториды	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-2018	20
Хлориды	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72	15

Железо	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72	25
Марганец	мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	20
Микробиологические показатели			
Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	-
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01	-
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04	-
Энтерококки	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2-2015	-
Колифаги	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01	-
Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	Определение в 1 дм ³	МУК 4.2.1884-04	-
Возбудители кишечных инфекций вирусной природы	Определение в 10 дм ³	МУК 4.2.2029-05	-
Pseudomonas aeruginosa	Определение в 1 дм ³	МУК 4.2.1884-04	-
Органолептические показатели			
Запах	баллы	ГОСТ Р 57164-2016	-
Привкус	баллы	ГОСТ Р 57164-2016	-
Цветность	градусы	ГОСТ 31868-2012	30
Мутность	ЕМФ (по формазину) мг/л (по коаину)	ГОСТ Р 57164-2016	20
Показатели радиационной безопасности			
удельная суммарная альфа-активность (Аб)	Бк/кг	Методика № SARS 13.1.001-05/97 от 11.05.2005 г., утв. ЦМИИ ГНМЦ «ВНИИФТРИ»	60
удельная суммарная бета-активность (Ав)	Бк/кг	Методика № SARS 13.1.001-05/97 от 11.05.2005 г., утв. ЦМИИ ГНМЦ «ВНИИФТРИ»	60
Радон (222Rn)	Бк/кг	ФР.1.38.2011.10033	35
Σ радионуклидов	отн. единицы	Методика № SARS 13.1.001-05/97 от 11.05.2005 г., утв. ЦМИИ ГНМЦ «ВНИИФТРИ»	60

Примечание: Методики определения значений контролируемых показателей и допустимые ошибки метода определения указаны в соответствии с информацией, предоставленной ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» г. Благовещенск.

14. Места отбора проб

Точки отбора определены в соответствии с Приложением № 4 к СП 2.1.3684-21:

- в месте водозабора;
- перед поступлением в распределительную сеть;
- в распределительной сети.

Уличные водоразборные устройства; дома, имеющие подкачку и местные водонапорные баки по ул. Северная, с. Екатеринославка, отсутствуют.

Наименование	Показатели	Периодичность	Количество проб
В месте водозабора			
Скважина № ВД-262	Микробиологические	1 раз в сезон года	4
	Органолептические	1 раз в сезон года	4
	Обобщённые	1 раз в сезон года	4
	Неорганические и органические вещества	4 (раза в сезон года)* 1 раз в год	4 1
	Радиологические	1 раз в год	1
Перед поступлением в распределительную сеть			
Накопительная емкость станции обезжелезивания (РЧВ)	Микробиологические	1 раз в месяц	12
	Органолептические	1 раз в месяц	12
	Обобщённые	1 раз в сезон года	4
	Неорганические и органические вещества	1 раз в год	1
	Радиологические	1 раз в год	1
В распределительной сети			
Врезка (кран) ул. Северная д. 15; 17	Микробиологические	2 раза в месяц	24
	Органолептические	2 раза в месяц	24

* проведение расширенных лабораторных исследований

15. Перечень должностей работников, подлежащим медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке

№ п/п	Наименование должности	Количество человек	Краткость медосмотров	Краткость гигиенической подготовки	Вид документа	Ответственный исполнитель
1	Мастер бригады водоснабжения, электромонтёр, слесарь АВР, электрогазосварщик, водораздатчик.	5	1 раз в год	1 раз в 2 года	Личная медицинская книжка	Генеральный директор ООО «Авангард»

16. Календарный график отбора проб воды.

Вид показателей	I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал			ГОД
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
В месте водозабора													
Микробиологические			1			1			1			1	4
Органолептические			1			1			1			1	4

Обобщённые			1			1			1			1	4
Неорганические и органические вещества при выборе показателей, подлежащих постоянному контролю		1			1			1			1		4
Неорганические и органические вещества, выбранные для постоянного контроля					1								1
Радиологические						1							1
Перед поступлением в распределительную сеть													
Микробиологические	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Органолептические	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Обобщённые			1			1			1			1	4
Неорганические и органические								1					1
Радиологические										1			1
В распределительной сети													
Микробиологические	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Органолептические	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24

17. Проведение анализа результатов контроля качества воды, порядок передачи информации по результатам контроля.

Контроль качества воды осуществляется в соответствии с Программой производственного контроля качества питьевой воды ООО «Авангард».

Качество и безопасность питьевой воды должны соответствовать гигиеническим нормативам в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Производственный контроль качества воды проводится в месте водозабора, в процессе её обработки, перед поступлением в распределительную сеть, а также в самой сети с целью получения доказательства соответствия готовой продукции установленным требованиям.

Пробы воды направляются на лабораторные исследования и испытания в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области». При получении протоколов лабораторных исследований, проведенных в рамках производственного контроля качества воды ООО «Авангард» заносит данные в журнал контроля качества воды, который ведётся в бумажной форме или в электронном виде.

О каждом результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующем гигиеническим нормативам по микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим и

радиологическим показателям, а по санитарно-химическим - превышающем гигиенический норматив на величину допустимой ошибки метода определения в контрольных точках "перед подачей в распределительную сеть" и "в распределительной сети" ООО «Авангард» должен информировать (в течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменной форме с момента получения результата лабораторного исследования проб воды) территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

18. Формы учета и отчетности, связанные с осуществлением производственного контроля:

- Протоколы лабораторных исследований проб воды;
- Журнал контроля качества воды;
- Журнал регистрации аварийных ситуаций или технических нарушений, учета проведения профилактических мероприятий на системах водоснабжения;
- Личные медицинские книжки установленного образца с отметкой прохождения медицинского осмотра.

19. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства.

- Прекращение подачи электроэнергии на водонапорную скважину.
- Выход из строя глубинных насосов, воздуходувок и их электрооборудования.
- Неудовлетворительные анализы питьевой воды.
- Порывы на системе водоснабжения.
- Промерзание водопроводных сетей.
- Другие ЧС создающие угрозу санитарно - эпидемиологическому благополучию населения.

О возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества и безопасности питьевой и горячей воды и условий водоснабжения населения ООО «Авангард» должен информировать (в течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменной форме с момента возникновения аварийной ситуации, технических нарушений) территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области
(Управление Роспотребнадзора по Амурской области)

Территориальный отдел в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах

Красноармейская ул., д. 15, г.Белогорск, Амурская обл., 676850
тел. (4164) 19-22-83, факс (4164) 19-22-82,
www.28.rospotrebnadzor.ru, e-mail: to_bel@rospotrebnadzor-amur.ru
ОКПО 70702057 ОГРН 1052800034385 ИНН/КПП 2801102086/280432001

№ 11/ 840 от 09.06.2023г.

Согласование программы производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем холодного, горячего водоснабжения, организациями, осуществляющими холодное, горячее водоснабжение, в том числе гарантирующими организациями

Настоящим согласовываю рабочую программу производственного контроля качества питьевой ООО «Авангард» Октябрьского района Амурской области на 2023-2027 годы. Юридический адрес: 676630, Амурская область, Октябрьский район, с.Екатеринославка, ул. Краснопартизанский переулок, 4

Объект: централизованная система холодного водоснабжения населения ООО «Авангард» в с. Екатеринославка Октябрьского района Амурской области (водозаборная скважина № ВД-262 ул. Северная с.Екатеринославка Октябрьского района)

Заявитель: ООО «Авангард», ИНН 2821005130, 676630, Амурская область, Октябрьский район, с.Екатеринославка, ул. Краснопартизанский переулок, 4.

Программа согласовывается сроком на 5 лет

Врио начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Амурской области
в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском,
Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском,
Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах



А.Ю. Писарева

(отметка о вручении представления)

(ФИО, должность, подпись)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Юридический адрес:
675002, Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Первомайская, д. 30,
тел. 8(4162) 52-56-29, факс 8(4162) 52-56-24,
www.cge-amur.ru, e-mail: office@cge-amur.ru
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800026990,
ИНН/КПП 2801101124/280101001.
Место осуществления деятельности:
676850, Амурская область, г. Белогорск,
ул. Красноармейская, д. 15,
тел. 8(41641) 9-22-93, 9-22-80, факс 8(41641)
9-22-95, e-mail: fguzbel@cge-amur.ru

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.710054
(орган инспекции).
Зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц
29.05.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Амурской области»
Е.Н.Бурдинская
М.П. « 06.06.2023 » 2023 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ --- 845 от 06.06.2023

г.Белогорск

- 1. Основание:** предписание территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Белогорске, Райчихинске, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серьшевском районах № 151 от 30.05.2023 г.
- 2. Сведения об объекте (предмете) экспертизы:** программа производственного контроля качества питьевой воды ООО «Авангард» Октябрьского района Амурской области на 2023-2027 годы (Водозаборная скважина № ВД-262, ул. Северная, с. Екатеринославка, Октябрьского района) (далее - программа, рабочая программа).
- 3. Нормативно-правовые акты, используемые при проведении экспертизы:**
 - 3.1. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (далее – СанПиН 2.1.3684-21).
 - 3.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21).
 - 3.3. Правила осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 г №10 (далее – Правила от 06.01.2015 №10).
 - 3.4. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее – СП 1.1.1058-01).
- 4. Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ, мне разъяснены и понятны. Одновременно я предупрежден об административной ответственности ст. 19.26 КоАП РФ за дачу заведомо ложного заключения, о чем расписываюсь ниже:**

Врач по общей гигиене
(должность)

(подпись)

Э.И. Кудачина
(инициалы, фамилия)

Врач по общей гигиене
(должность)

(подпись)

Л.Г. Гаркуша
(инициалы, фамилия)

- 5. При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Представленная программа ПК разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Авангард» (далее ООО «Авангард»). Программа ПК разработана для действующей водозаборной скважины № ВД-262, расположенной по ул. Северная, с. Екатеринославка, Октябрьского района. Водозаборная скважина эксплуатируется для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения. Численность населения, обеспечиваемого водой из данной системы водоснабжения – 177 человек.

Водозаборная скважина пробурена в 2014 году ООО «Амурбурвод». Абсолютная отметка устья скважины 251 м. Устье скважины расположено в деревянном павильоне, обшитом штампастилом (железом). Оголовок поднят на 0,5 м. выше пола, устье герметично. Глубина скважины по паспорту – 299 м. Скважина оборудована на водоносный мел-палеоценовый цагаянский комплекс. Общий водоотбор составляет – 21,6 м³/сут. Протяженность водопроводных сетей составляет 1084 м.

Подготовка воды перед поступлением в распределительную сеть проходит очистку на станции обезжелезивания. Характеристика водоочистного оборудования:

1. Насосная группа: - насос дозирующий электромагнитный; - установка повышенного давления; - подающий насос.
2. Емкости для воды полиэтиленовые (V-3 м³ – 1 шт., V – 5 м³ – 1 шт.)
3. Фильтры для очистки воды – 4 шт.

Исходная вода из скважины подается на вход модульной станции водоподготовки. Первая ступень – механическая фильтрация. Вторая ступень- фильтрация на засыпных скорых фильтрах. Далее, вода накапливается во внутренних емкостях РЧВ и оттуда подается в распределительную сеть. Обеззараживание воды на водопроводе из подземного источника отсутствует.

В рабочей программе указан срок, на который она действует и утверждается - 2023-2027 годы (не более 5 лет), в соответствии с требованиями п. 77 СанПиН 2.1.3684-21, п.5 Правил от 06.01.2015 №10.

В рабочую программу включен перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляющей деятельностью, в соответствии с требованиями п.3.1 СП 1.1.1058-01.


В программе содержится перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля, перечень форм учета и отчетности, связанных с осуществлением производственного контроля, перечень возможных аварийных ситуаций, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в соответствии с требованиями п.3.2, п.3.7, п.3.8 СП 1.1.1058-01.


В программе (раздел 14) включен перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации, в соответствии с требованиями п.3.4 СП 1.1.1058-01.

В программе (раздел 1.3) включен перечень осуществляемых юридическим лицом, работ и услуг, а также видов деятельности, подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке и лицензированию, в соответствии с требованиями п.3.5 СП 1.1.1058-01.

В программе (раздел 9) предусмотрен перечень мероприятий, предусматривающих обоснование безопасности для человека и окружающей природной среды, в соответствии с требованиями п.3.6 СП 1.1.1058-01.

Рабочая программа (раздел 10) в соответствии с п.3.3 СП 1.1.1058-01, п/п.«а» п.6 Правил от 06.01.2015 №10 содержит сведения о контролируемых показателях качества воды и их гигиенических нормативах:


подпись / Э.И. Кудачина /
(инициалы, фамилия)


подпись / Л.Г. Гаркуша /
(инициалы, фамилия)

- в таблице 1 – санитарно-микробиологические показатели: общее микробное число, обобщенные колиформные бактерии, *Escherichia coli* (*E.coli*), энтерококки, колифаги, в соответствии с требованиями п.75, п.2, п.3 и п.4 приложения №4 СанПиН 2.1.3684-21, таблица 3.5 СанПиН 1.2.3685-21.

В рабочей программе учтены дополнительные показатели: «возбудители кишечных инфекций бактериальной природы», «возбудители кишечных инфекций вирусной природы», которые определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а также по эпидемическим показаниям; «*Pseudomonas aeruginosa*», который определяется при росте оксидазоположительных бактерий, в соответствии с требованиями п.13 СанПиН 1.2.3685-21;

- в таблице 2 – органолептические показатели: запах, привкус, цветность, мутность, в соответствии с требованиями п.75, п.2, п.3 и п.4 приложения №4 СанПиН 2.1.3684-21, таблица 3.1 СанПиН 1.2.3685-21;

- в таблице 3 – обобщенные показатели: общая минерализация (сухой остаток), жесткость общая, нефтепродукты суммарно, перманганатная окисляемость, ПАВ анионоактивные (суммарно), водородный показатель (рН), фенольный индекс в соответствии с требованиями п.75, п.2 и п.3 приложения №4 СанПиН 2.1.3684-21, таблица 3.3 СанПиН 1.2.3685-21;

- в таблице 4 – органические и неорганические вещества: алюминий, аммиак/аммоний-ион, барий, бериллий, бор, бром, кремний, литий, мышьяк, нитриты, нитраты, 2,4-Д, ГХЦГ, ртуть, селен, стронций, фториды, хлориды, железо, марганец, имеющиеся в перечне таблиц 3.13 и 3.14 СанПиН 1.2.3685-21, в соответствии с требованиями п.75, п.2, п.3 приложения №4 СанПиН 2.1.3684-21.


При этом, указанные в таблице 4 рабочей программы органические и неорганические вещества в соответствии с п. 3, п. 4, п. 5 приложения № 2 СанПиН 2.1.3684-21 ООО «Авангард» приняты в качестве перечня для расширенных лабораторных исследований воды, которые программой предусмотрено исследовать течение 1 года с отбором проб в месте водозабора в количестве 4 пробы, отбираемых в каждый сезон (весенний, летний, осенний, зимний). Далее, по истечении 1 года, в соответствии с п. 1, п. 8 приложения № 2 СанПиН 2.1.3684-21, предусмотрено произвести выбор показателей химического состава питьевой воды, подлежащих постоянному производственному контролю, включив в перечень контролируемых показателей из базы данных расширенных исследований вещества 1 и 2 класса опасности, концентрации которых в воде источника водоснабжения составляют 0,1 и более долей ПДК, а также вещества 3 и 4 классов опасности, нормируемые по санитарно-токсикологическому признаку вредности, концентрации которых в воде источника водоснабжения составляют 0,5 и более долей от ПДК. Периодичность исследований выбранных неорганических веществ составит 1 раз в год.


В программе указано, что водозаборная скважина № ВД-262 расположена в зоне влияния различных объектов хозяйственной деятельности, в связи с чем показатели, указанные в приложении №6 СанПиН 2.1.3684-21 включены в перечень контролируемых показателей качества воды.

- в таблице 5 – радиационная безопасность питьевой воды: удельная суммарная альфа-активность (Аб), удельная суммарная бета-активность (Ав), радон (^{222}Rn), сумма содержания радионуклидов, в соответствии с п.75, п.2 и п.3 приложения №4 СанПиН 2.1.3684-21, таблица 3.12, п.18 СанПиН 1.2.3685-21.

В рабочей программе включены сведения о недопущении наличия в питьевой воде посторонних включений и поверхностной пленки, в соответствии с требованиями п.81 СанПиН 2.1.3684-21.

Рабочая программа содержит сведения о методиках определения значений контролируемых показателей, по которым рабочей программой предусмотрено осуществление

 / Э.И. Кудачина /
подпись (инициалы, фамилия)

 / Л.Г. Гаркуша /
подпись (инициалы, фамилия)

контроля, и допустимые ошибки метода определения в отношении показателей, по которым осуществляется производственный контроль, в соответствии с п.77 СанПиН 2.1.3684-21, п.8 Правил от 06.01.2015 №10.

В программе ПК содержится указание мест отбора проб воды (скважина № ВД-262, накопительная емкость станции обезжелезивания (РЧВ), врезка (кран) ул. Северная д. 15; 17 (граница раздела эксплуатационной ответственности с абонентом является врезка (кран) до ввода в здание (МКД) абонента ул. Северная 15; 17, согласно разделу 9 рабочей программы), в соответствии с требованиями п.77 СанПиН 2.1.3684-21, п/п.«б» п.6 Правил от 06.01.2015 №10.

В рабочей программе в разделе 11.1 количество и периодичность отбора проб воды для лабораторных исследований в местах водозабора установлено: по микробиологическим, органолептическим и обобщенным – 4 пробы (по сезонам года), по органическим и неорганическим веществам в течение 1 года - 4 пробы, отбираемых в каждый сезон (весенний, летний, осенний, зимний), далее по истечении 1 года по выбранным веществам - 1 проба в год, по радиологическим показателям – по 1 пробе в год, в соответствии с требованиями п.77 (п.2 приложения №4) СанПиН 2.1.3684-21, п/п.«в» п.6 Правил от 06.01.2015 №10.

В рабочей программе в разделе 11.2 количество и периодичность отбора проб воды для лабораторных исследований перед ее поступлением в распределительную сеть установлены: по обобщенным показателям – 4 пробы (по сезонам года), по органическим и неорганическим веществам и радиологическим показателям – по 1 пробе в год, в соответствии с требованиями п.77 (п.3 приложения №4) СанПиН 2.1.3684-21, п/п.«в» п.6 Правил от 06.01.2015 №10, при численности обслуживаемого населения до 20 тыс. человек.

По микробиологическим и органолептическим показателям отбор проб воды для лабораторных исследований перед ее поступлением в распределительную сеть запланирован по 12 проб в год (1 раз в месяц), в соответствии с требованиями п.77 (п.3 приложения №4) СанПиН 2.1.3684-21, п/п.«в» п.6 Правил от 06.01.2015 №10, при численности обслуживаемого населения до 20 тыс. человек.

В рабочей программе в разделе 11.3 количество и периодичность отбора проб воды для лабораторных исследований в распределительной сети по микробиологическим и органолептическим показателям установлен с частотой по 2 пробы в месяц, в соответствии с требованиями п.77 (п.4 приложения №4) СанПиН 2.1.3684-21, п/п.«в» п.6 Правил от 06.01.2015 №10, при количестве обслуживаемого населения до 10 тыс. человек.

В рабочей программе указано, что контроль качества воды осуществляется лабораторией, аккредитованной в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право выполнения исследований (испытаний) качества питьевой воды, в соответствии с требованиями п.77 (п.8 приложения №4) СанПиН 2.1.3684-21.


В рабочей программе представлен календарный график отбора проб воды (раздел 15), указанный по месяцам.


Согласно программе ПК дома, имеющие подкачку и местные водонапорные баки, отсутствуют.

В рабочей программе (раздел 6) отражено, что при вводе в эксплуатацию вновь построенных, реконструируемых систем водоснабжения, а также после устранения аварийных ситуаций ООО «Авангард» проводится их промывка и дезинфекция с обязательным лабораторным контролем качества и безопасности питьевой и горячей воды, в соответствии с требованиями п.82 СанПиН 2.1.3684-21.

В рабочей программе (раздел 9) содержатся сведения о разграничении эксплуатационной ответственности ООО «Авангард», осуществляющих водоснабжение, и абонентов, в соответствии с требованиями п.77 СанПиН 2.1.3684-21, п/п.«б» п.6 Правил от 06.01.2015 №10.

В рабочей программе (раздел 17, 19) отражено информирование Роспотребнадзора (в течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменной форме с момента

 / Э.И. Кудачина /
подпись (инициалы, фамилия)

 / Л.Г. Гаркуша /
подпись (инициалы, фамилия)

возникновения аварийной ситуации, технических нарушений, получения результата лабораторного исследования проб воды) о: каждом результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующем гигиеническим нормативам по микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям, а по санитарно-химическим - превышающем гигиенический норматив на величину допустимой ошибки метода определения в контрольных точках "перед подачей в распределительную сеть" и "в распределительной сети"; возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества и безопасности питьевой и горячей воды и условий водоснабжения населения, в соответствии с требованиями п.77, п. 78 СанПиН 2.1.3684-21, п.7 Правил от 06.01.2015 №10.

6. Заключение: программа производственного контроля качества питьевой воды ООО «Авангард» Октябрьского района Амурской области на 2023-2027 годы (Водозаборная скважина № ВД-262, ул. Северная, с. Екатеринославка, Октябрьского района) соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Правила осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 г №10 (далее Правила от 06.01.2015 г №10), СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Врач по общей гигиене
(должность)


(подпись)

Э.И. Кудачина
(инициалы, фамилия)

Врач по общей гигиене
(должность)



(подпись)

Л.Г. Гаркуша
(инициалы, фамилия)



подпись

Э.И. Кудачина
(инициалы, фамилия)



подпись

Л.Г. Гаркуша
(инициалы, фамилия)